

令和 8 年度 ガス契約月別使用量

場所	用途	供給地点特定番号	メーター番号	供給圧力	使用量 (㎡)												計
					4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
エネルギーセンター棟 地下一階	コージェネレーショ ン	001-0001-7410-2410-65	012-916-226	中圧	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
エネルギーセンター棟 地下一階	冷温水発生機	001-0001-2768-1410-41	042-935-071	中圧	2,343	2,930	12,946	30,090	32,057	20,388	8,132	7,917	17,968	21,015	18,151	15,521	189,458
エネルギーセンター棟 地下一階	教育研究棟 (実習室等)	001-0001-6242-2410-79	152-697-946	低圧	34	40	88	67	10	6	16	56	5	17	7	4	350
エネルギーセンター棟 地下一階	パコティンヒーター	001-0001-8853-2410-67	591-695-605	低圧	1,070	973	875	721	777	818	996	1,065	1,146	1,076	1,094	1,130	11,741
合計					3,547	4,043	14,009	30,978	32,944	21,312	9,244	9,138	19,219	22,208	19,352	16,755	202,749

ガス使用実績表（単位：m³）

月	令和 4 年度				令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度			
	中 圧		低 圧		中 圧		低 圧		中 圧		低 圧		中 圧		低 圧	
	コージェネ	冷温水発生機	教育研究棟 (実習室)	パコティン ヒーター	コージェネ	冷温水発生機	教育研究棟 (実習室)	パコティン ヒーター	コージェネ	冷温水発生機	教育研究棟 (実習室)	パコティン ヒーター	コージェネ	冷温水発生機	教育研究棟 (実習室)	パコティン ヒーター
4	128	2,103	35	1,042	117	384	31	1,023	147	1,409	36	1,074	5	5,236	35	1,112
5	1,081	2,295	29	878	474	2,437	40	980	7,182	3,548	38	968	192	2,803	41	971
6	17,878	10,635	59	683	10,242	10,681	68	1,029	25,086	13,675	61	691	179	14,480	133	903
7	33,110	18,677	59	365	28,209	25,924	51	687	38,313	33,550	52	569	227	30,795	97	905
8	31,755	19,413	2	448	38,876	36,054	9	706	5,989	33,703	11	797	10	26,413	10	826
9	15,885	10,296	5	656	13,604	19,896	3	790	0	22,384	3	817	5	18,882	10	847
10	3,073	3,115	51	937	1,897	6,200	9	966	105	10,064	22	1,025				
11	123	3,872	16	1,071	842	7,738	59	1,048	98	8,095	52	1,082				
12	103	21,565	11	1,240	84	19,073	5	1,154	113	16,863	4	1,138				
1	102	24,076	7	1,229	101	21,570	20	1,045	5	20,460	13	1,107				
2	0	20,057	6	1,236	220	20,583	5	1,121	123	15,719	8	1,066				
3	687	13,299	5	1,508	0	18,397	2	1,167	145	12,644	5	1,092				
小計	103,925	149,403	285	11,293	94,666	188,937	302	11,716	77,306	192,114	305	11,426	618	98,609	326	5,564
合計	264,906				295,621				281,151				105,117			